

## Konzepte für den Supermarkt Heizung aus Gewerbekälte

### → Option Wärmepumpe zur Komplettheizung und/oder Kühlung

In der Zeichnung ist eine DK-Wärmerückgewinnung für die Beheizung eines Discountmarktes mit der Abwärme der Gewerbekälte ohne Warmwasserbereitung dargestellt. Mit der zusätzlichen Luft-Wasser-Wärmepumpe kann in diesem Fall ausreichend Heizungswasser für die Beheizung im Winter und Kaltwasser für die Klimatisierung im Sommer bereitgestellt werden.

