

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 9009-2501

Zertifikatsinhaber: DK-Kälteanlagen GmbH, Hollefeldstrasse 30, DE-48282 Emsdetten

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Wärmetauscher
Bezeichnung: Rippenrohr-Wärmetauscher für Wärmepumpen und Wärmerückgewinnung
Typen:
54/4 x 16/10
64/4 x 16/10; 64/7 x 16/10
76/6 x 16/10
89/10 x 16/10; 89/14 x 16/10
108/14 x 16/10; 108/21 x 16/10
133/20 x 16/10; 133/28 x 16/10
159/28 x 16/10; 159/38 x 16/10
219/48 x 16/10; 219/64 x 16/10
267/72 x 16/10

DN: - PN: 6/10 tmax: 95 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW131 (01/19)

Gültigkeit: 31.08.2026

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 04.10.2021

Seite 1 / 2

Rubrik: Wärmetauscher

Bezeichnung: Rippenrohr-Wärmetauscher für Wärmepumpen und Wärmerückgewinnung

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
54/4 x 16/10	-	10	95	-	-	-	-	-
64/4 x 16/10	-	6	95	-	-	-	-	-
64/7 x 16/10	-	10	95	-	-	-	-	-
76/6 x 16/10	-	6	95	-	-	-	-	-
89/10 x 16/10	-	6	95	-	-	-	-	-
89/14 x 16/10	-	10	95	-	-	-	-	-
108/14 x 16/10	-	6	95	-	-	-	-	-
108/21 x 16/10	-	10	95	-	-	-	-	-
133/20 x 16/10	-	6	95	-	-	-	-	-
133/28 x 16/10	-	10	95	-	-	-	-	-
159/28 x 16/10	-	6	95	-	-	-	-	-
159/38 x 16/10	-	10	95	-	-	-	-	-
219/48 x 16/10	-	6	95	-	-	-	-	-
219/64 x 16/10	-	10	95	-	-	-	-	-
267/72 x 16/10	-	6	95	-	-	-	-	-